

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

Изх. № РД-05-310 / 27.05.2015 г.

До г-н Кмета на
Община Сливен

**ОТНОСНО: ПРОБЛЕМ С КАНАЛИЗАЦИЯТА И НАВОДНЕНИЯ В ПМГ
„ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“**

Уважаеми г-н Милев,

На 26.05.2015 г. след проливния дъжд в ранните утринни часове приземният етаж в ПМГ „Добри Чинтулов“ бе наводнен, подовете на компютърните кабинети бяха покрити с 15 сантиметра отпадъчни фекални води. Учебният процес в предиобедните часове бе нарушен. На 26 срещу 27 май 2015 г. в 23.00 часа през нощта в резултат на следващо наводнение в сградата бе задействана охранителната система към СОД и пожароизвестителната система. В предиобедните часове на 27 май в наводнените компютърни кабинети учебен процес отново нямаше.

В приземния етаж са компютърните кабинети, занятията от които не могат да бъдат преместени никъде другаде и това блокира учебния процес. Освен това в тях има скъпа техника, която за продължителни периоди от време стои във влажна среда. Това допълнително скъсява нейния живот. Независимо от това, че след всяко наводнение приземният етаж се почиства и дезинфекцира, средата там остава бактериална и в този смисъл рискована за здравето и на ученици, и на учители.

Моля да бъдат взети **СПЕШНИ** мерки за решаване на проблема.

/п. п./

С уважение,

Мариана Милева,

директор на ПМГ „Добри Чинтулов”



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

8800, Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, кмет: 044 11106; секретар:
044 611215, номератор: 044 611100, факс: 044 662350

изх. № *67.РЗ-46(1)*

дата: *04.06.2015* г.

ДО
ИНЖ. КРАСИМИР ЛОЗАНЧЕВ
РЕЗИДЕНТ ИНЖЕНЕР
ОБЕДИНЕНИЕ "СВЕКО - СТРОЙ"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛОЗАНЧЕВ,

Във връзка с писмо изх. № РД – 05 - 310/27.05.2015 г. на Директора на ПМГ «Добри Чинтулов», гр. Сливен, заведено в деловодството на Общинска администрация - Сливен, под вх. № 6703 - 46/28.05.2015 г., относно проблем с канализацията и наводнения в ПМГ «Добри Чинтулов», моля за становище по докладвания проблем.

Към настоящото писмо прилагам заверено фотокопие на горепосоченото писмо.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

С уважение,

Кмет на Община Сливен:

/п. п./

инж. Кольо Милев

До: Община Сливен
8800 гр.Сливен,
ул."Цар Освободител" №1
на вниманието на: ~~г-н~~ ~~Кольо~~ Милев – Кмет
тел.: +359 44 611 376
факс: +359 44 663 054

№ 4700-384
Дата: 04.06.2015 г.

Дата: 04.06.2015 г.

Ваше писмо №: 6703-46(1)/04.06.2015 г.
Наше писмо №: 535-ELM 137

Проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Сливен“

Относно: Неработещ участък на Гл.Кол.IV от РШ28 до РШ30

Уважаеми г-н Милев,

В отговор на Вашето писмо изразяваме следното становище за проблемния участък от Гл.Кол.IV между РШ28 и РШ30 на ул."Великокняжевска" при Природо-математическата гимназия.

Съгласно настоящия Воден цикъл се направи реконструкция на Гл.Кол.IV от съществуващата РШ28 на север по ул."Великокняжевска" до началото при РШ1. Изградиха се допълнително повече от 30 дъждоприемни шахти и 7 линейни оттока, които обират и отвеждат в колектора дъждовните води по улицата. Отделно се направи реконструкция и на няколко профила, които заустват в Гл.Кол.IV.

Всичко това доведе до увеличаване на водите, особено при интензивни валежи, които се приемат от Гл.Кол.IV и отвеждат надолу към Гл.Кол.I.

При изпълнение на реконструкцията на Гл.Кол.IV установихме, че участъкът от РШ28 към РШ30 е изпълнен с три тръби Ø200, които са крайно недостатъчни и при интензивни валежи не могат да поемат и отвеждат водите. Това води до наводняване на най-близките сгради, като най-пострадала е Природо-математическата гимназия, чийто приземен етаж се наводнява няколко пъти в последните месеци.

За да се предотвратят по нататъшни наводнения спешно трябва да се направи реконструкция на участъка от РШ28 до РШ30, който да се приведе в нормално състояние за експлоатация.

Бихме искали да Ви информираме, че като Инженер на настоящия Воден цикъл на гр.Сливен сме готови да окажем съдействие и оставаме на разположение за решаването на проблема.

С уважение: /п./

инж.Красимир Полянчев,
Резидент Инженер