

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сливен съобщава на засегнатото население, че:

ГРИФИТ ПЕТРОЛ, ЕООД гр. Сливен, бул „П. Хитов“, №67А

има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 67338.605.354, по КККР на гр. Сливен.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на Община Сливен (<https://mun.sliven.bg>), раздел Околна среда – Процедури по ОВОС – точка 2 Обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

Писмени становища и мнения се приемат в срок до 14 дни след обявяване на информацията по Приложение № 2 /до 22.07.2025 г. вкл./ в Община Сливен на адрес: гр. Сливен 8800, бул. ”Цар Освободител № 1, e-mail: kmet@sliven.bg и/или в РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. ”Стара планина” № 2.

Отдел Екология
Община Сливен

Дата: 09.07.2025 г.

**Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда**

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ – СТАРА

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС)

от. „ГРИФИТ ПЕТРОЛ“ ЕООД

гр. Сливен, бул „Панайот Хитов“, № 67а

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Сливен, бул „Панайот Хитов“, № 67а (седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Сливен, бул „Панайот Хитов“, № 67а Телефон, факс и ел.
поща (e-mail): 0899982509, Стефан Христов; e-mail

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 0899982509, Стефан
Христов

Лице за контакти: . 0899982509, Стефан Христов

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за инвестиционно предложение *“Водовземане от подземни води чрез ново
съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане”*

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно
предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Писмено искане до директора с информацията по приложение № 2 към чл. 6 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда от наредбата - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен
носител.

2. Информация по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитени зони, съдържаща данни съгласно Приложение 2 част А

– за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и информацията по Приложение 3.

3. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

4. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

- Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
- Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 03.07.2015.....

Уведомител: С.Христов
(подпис)

Информация за ОВОС

А. Информация по Приложение 2

І. Информация за контакт с възложителя:

-Име, местожителство, гражданство на възложителя-физическо лице, търговско наименование, седалище и ЕИК на юридическото лице.

„ГРИФИТ ПЕТРОЛ“ ЕООД, гр. Сливен, бул „Панайот Хитов“, № 67а, Българско гражданство на Стефан Христов, седалище: гр. Сливен, бул „Панайот Хитов“, № 67а; ЕИК 2202668662.

-Пълен пощенски адрес

гр. Сливен, бул „Панайот Хитов“, № 67а -Телефон, факс и e-mail.

0899982509, Стефан Христов, e-mail.....

-Лице за контакти

Стефан Христов

ІІ. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристика на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост.

- На територията на гр. Сливен, в бензиностанция РОМПЕТРОЛ, „ГРИФИТ ПЕТРОЛ“ ЕООД има автомобилка. За задоволяване на нуждите от вода за измиване на автомобили се предвижда изграждането на собствен водоизточник-1 сондаж за водовземане от подземни води. Всички дейности по получаването на разрешително за водовземане от подземни води и изграждането на съоръженията за добив на вода се извършват в имот с идентификатор с ПИ 67338.605.354 .

Всички дейности по реализацията на ИП се извършват на територията на имота.

б)взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП

Настоящото ИП няма връзка с други ИП.

в)използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение обхваща четири основни вида дейности/етапи както следва:

I етап – изграждане на водовземното съоръжение; II етап – опитно-филтрационни изследвания (ОФИ); III етап – водовземане.

По време на проучвателните сондажни работи и Опитно филтрационните работи в сондажите/ сондажа, ще бъдат използвани следните природни и техногенни ресурси за всеки сондаж:

- Временна сондажна площадка върху терен с размери 3m x 7m;
- Дизелно гориво – до 40 литра;
- Вода за промивна течност – до 1m³;
- Обсадни тръби PVC-4mm, ф 100mm – 60m;
- Потопяема помпа, 1бр;
- Водоподемни тръби, PVC, ф 32mm – 60m;
- Електроенергия (за ОФИ) – 5,0kwh;

Черпена от тръбния кладенец вода при ОФИ – до 30m³.

По време на строителството на водовземното съоръжение ще бъдат използвани следните природни и техногенни ресурси:

- Временна сондажна площадка върху терен с размери 10m x 25m-2броя;

- Временен изкоп за утаечна яма (утайник) с обем 6m³;
- Дизелно гориво – до 200 литра;
- Вода за промивна течност – до 10m³;
- Обсадни тръби PVC-R8, ф 140мм – 60m;
- Потопяема помпа, – 1бр;
- Водоподемни тръби, PVC, ф 32mm – 60m;
- Пиезометрични тръби/маркуч, PVC, ф25mm – 60m;
- Електроенергия (за ОФИ) – 140kwh;
- Черпена от тръбния кладенец вода при ОФИ – до 100m³.

Както се вижда, при строителството не се предвижда ползването на невъзобновими природни ресурси.

По време на експлоатацията/водовземането ще бъдат използвани подземни води в съответствие с разчетните **параметри на проектно водовземане**:

Средноденоношен дебит 0,15 l/s;

Максимален дебит 0,4 l/s;

Годишен обем на черпене 4520 m³;

Разход на електроенергия – при мощност на помпата 1,55 kw – 4526, kwh за год.

г) генериране на отпадъци-видове, количества и начин на третиране, отпадни води

По време на строителството и експлоатацията/водовземането ще се генерират следните отпадъци:

- Пръст от изкопа на утаечната яма (утайника), код 170506, в обем 6 m³. Ще бъде обратно засипана в ямата при рекултивацията на сондажната площадка;
- Вода при опитно-филтрационните изследвания (ОФИ), код 010599 в обем до 100 m³. Ще се оттича свободно. Очаква се водата да е прясна, със съдържание на компонентите до стойностите на стандартите за качество, определени в Приложение № 1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- Сондажна ядка/шлам/, код 010504 в обем 0,20 m³. След временно съхранение за геоложка документация ще бъде транспортирана до депо за строителни отпадъци.
- Шлам от сондирането, код 010504 в обем 4,23 m³. Ще бъде транспортиран до депо за строителни отпадъци.

По време на изграждането на водовземното съоръжение няма да се генерират отпадъци, съдържащи вредни и опасни вещества.

При използването на водата за измиване ще се генерират отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт и околна среда

При реализацията на Инвестиционното предложение няма да се замърсява околната среда и да се създават състояния на дискомфорт.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Няма вероятност дейностите по реализацията на настоящото ИП да предизвикат големи, малки аварии и стихийни бедствия.

ж) рискове за човешкото здраве поради неблагоприятното въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на параграф 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Инвестиционното предложение няма да влияе върху факторите на жизнената среда, а именно: води за пит. нужди, води за къпане, води минерални, не създава шум, вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, химически и биологични агенти, не застрашава курортните ресурси въздуха и водите.

2. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството

ИП се реализира в ПИ67338.605.354 на гр. Сливен, За задоволяване на нуждите от вода за други цели-измиване на автомобили, се предвижда изграждането на собствен водоизточник под формата на сондаж за водовземане от подземни води. Инвестиционното предложение обхваща три основни вида дейности/етапи както следва:

I етап включва : подготовка на сондажна (работна) площадка, направа на тръбен кладенец и рекултивация на терена.

Изграждането на съоръженията ще се реализира в имот с ПИ 67338.605.354 в на гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен. Собственик на имотите е „ГРИФИТ ПЕТРОЛ“ ЕООД.

Мястото на водовземното съоръжение е определено въз основа на геофизични изследвания, вертикално електрическо сондиране (ВЕС). То се намира на следните координати в система WGS 84-BL:

TK-1 B(N) 42°39'43.1"C L(E) 26°20'4.0"И;

По време на прокарването на тръбния кладенец, което ще продължи до 1-2 седмици, в имота ще се обособи временна работна (сондажна) площадка с размери 25m x 10m. В нея ще се разположат сондовата апаратура и всички съоръжения и инструменти, необходими за направата на водовземното съоръжение. Работната площадка ще бъде подравнена. В непосредствена близост до устието на тръбния кладенец ще бъде изкопана утайтелна яма (утайник) с размери 2m x 2m x 1,5m за утаяване и събиране на получаваните при сондирането дребни скални частици (шлам). Земната маса от изкопа ще се депонира до утайника за обратно засипване след приключване на сондирането.

Направата на водовземното съоръжение-тръбен кладенец с работен номер

TK-1 ще се извърши с автосонда УРБ-2А2. Конструкция на съоръженията е еднаква :

Дълбочина	Сондиране	Обсаждане
от...m до...m		
0 – 70m	ф 320mm	-
	-	ф 140/5,4mm – тръби
PVC-R8, перфорирани на напречен шлиц от		
5 до 65m		

Сондирането ще бъде безядково, с диаметър 320 mm. За промивна течност ще се използва вода, без прибавяне на реагенти. Водата ще се доставя с водоноска.

Проширяването ще става с триролково длето. Образуваният се шлам, в обем 5,60 m³, ще се събира в утайник и при нужда ще се изгребва и депонира отстрани до транспортирането му в депо за строителни отпадъци.

Работата по прокарането на тръбния кладенец ще бъде на едносменен режим. Осигуряването на дизелно гориво, в обем до 300 литра, ще става с транспортно средство при спазване на съответните правила.

За достъп до имота и работната площадка ще се използват съществуващият път в имота.

След направата на тръбния кладенец работната площадка ще бъде рекултивирана, както следва: запълване на утаечната яма с обратен насип от депонирания при изкопаването материал и транспортиране на шлам и сондажната ядка до депо за строителни отпадъци.

II етап – опитно-филтрационни изследвания (ОФИ) включва монтаж на потопяема помпа в тръбния кладенец на дълбочина 68 m с дебит до 1,5 m³/h, временно ел. захранване с кабел от генератор, опитно водочерпене и хидравлични тестове по съгласувана с Басейнова дирекция схема. Обща продължителност на ОФИ до 4 денонощия. Водата при водочерпенето, в обем до 100m³, ще се оттича свободно по терена.

III етап – водовземане включва каптиране на устието на тръбните кладенци, монтаж на потопяема помпа и измервателно оборудване.

Каптирането на устието (еднакви за двете съоръжения) ще стане посредством вкопана шахта с размери 1,2m x 1,5m x 1,1m. Стените и дъното ще бъдат облицовани с 10-сантиметров бетон. Каптажната шахта ще се затваря със заключващ се метален капак.

В тръбния кладенец ще бъде монтирана:

ТК-1

- Потопяема помпа на дълбочина 68m с характеристики: Q=0,5l/s при напор H=80,0m (прототип GRUNDFOS SQ3-65);
- Пиезометрична тръба за измерване на водното ниво от PVC с вътрешен диаметър 25 mm и дълбочина на долния край 18m;
- Водоподемна тръба PVC, ф 32mm(1 1/4").

На водоподемната тръба, на около 0,5 m от устието на кладенеца ще бъде монтиран водомери съответно с капацитет 4 и 2 m³/h.

В каптажната шахта ще бъде инсталирано командно табло.

Парметри на проектното водовземане:

Средноденонощен дебит	0,15l/s
Максимален дебит	0,4l/s
Годишен обем на черпене	4520m ³

При водоползването се генерират отпадъчни води.

3.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

I етап включва : подготовка на сондажна (работна) площадка, направа на тръбен кладенец и рекултивация на терена.

Изграждането на съоръженията ще се реализира в имот с ПИ 67338.605.354 в на гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен. Собственик на имотите е „ГРИФИТ ПЕТРОЛ“ ЕООД.

Мястото на водовземното съоръжение е определено въз основа на геофизични изследвания, вертикално електрическо сондиране (ВЕС). То се намира на следните координати в система WGS 84-BL:

ТК-1 В(Н) 42°39'43.1"С L(Е) 26°20'4.0"И;

По време на прокарването на тръбния кладенец, което ще продължи до 1-2 седмици, в имота ще се обособи временна работна (сондажна) площадка с размери 25m x 10m. В нея ще се разположат сондовата апаратура и всички съоръжения и инструменти, необходими за направата на водовземното съоръжение. Работната площадка ще бъде подравнена. В непосредствена близост до устието на тръбния кладенец ще бъде изкопана утайтелна яма (утайник) с размери 2m x 2m x 1,5m за утаяване и събиране на получаваните при сондирането дребни скални частици (шлам). Земната маса от изкопа ще се депонира до утайника за обратно засипване след приключване на сондирането.

Направата на водовземното съоръжение-тръбен кладенец с работен номер

ТК-1 ще се извърши с автосонда УРБ-2А2. Конструкция на съоръженията е еднаква :

Дълбочина	Сондиране	Обсаждане
от...m до...m		
0 – 70m	ф 320mm	-
	-	ф 140/5,4mm – тръби
PVC-R8, перфорирани на напречен шлиц от		

5 до 65m

Сондирането ще бъде безядково, с диаметър 320 mm. За промивна течност ще се използва вода, без прибавяне на реагенти. Водата ще се доставя с водоноска.

Проширяването ще става с триролково длето. Образуващият се шлам, в обем 5,60 m³, ще се събира в утайник и при нужда ще се изгребва и депонира отстрани до транспортирането му в депо за строителни отпадъци.

Работата по прокарането на тръбния кладенец ще бъде на едносменен режим. Осигуряването на дизелно гориво, в обем до 300 литра, ще става с транспортно средство при спазване на съответните правила.

За достъп до имота и работната площадка ще се използват съществуващият път в имота.

След направата на тръбния кладенец работната площадка ще бъде рекултивирана, както следва: запълване на утаечната яма с обратен насип от депонирания при изкопаването материал и транспортиране на шлам и сондажната ядка до депо за строителни отпадъци.

II етап – опитно-филтрационни изследвания (ОФИ) включва монтаж на потопяема помпа в тръбния кладенец на дълбочина 68 m с дебит до 1,5 m³/h, временно ел. захранване с кабел от генератор, опитно водочерпене и хидравлични тестове по съгласувана с Басейнова дирекция схема. Обща продължителност на ОФИ до 4 денонощия. Водата при водочерпенето, в обем до 100m³, ще се оттича свободно по терена.

III етап – водовземане включва каптиране на устието на тръбните кладенци, монтаж на потопяема помпа и измервателно оборудване.

Каптирането на устието (еднакви за двете съоръжения) ще стане посредством вкопана шахта с размери 1,2m x 1,5m x 1,1m. Стените и дъното ще бъдат облицовани с 10-сантиметров бетон. Каптажната шахта ще се затваря със заключващ се метален капак.

В тръбния кладенец ще бъде монтирана:

ТК-1

- Потопяема помпа на дълбочина 68m с характеристики: Q=0,5l/s при напор H=80,0m (прототип GRUNDFOS SQ3-65);
- Пиезометрична тръба за измерване на водното ниво от PVC с вътрешен диаметър 25 mm и дълбочина на долния край 18m;
- Водоподемна тръба PVC, ф 32mm(1 1/4").

На водоподемната тръба, на около 0,5 m от устието на кладенеца ще бъде монтиран водомери съответно с капацитет 4 и 2 m³/h.

В каптажната шахта ще бъде инсталирано командно табло.

Парметри на проектното водовземане:

Средноденонощен дебит	0,15l/s
Максимален дебит	0,4l/s
Годишен обем на черпене	4520m ³

При водоползването се генерират отпадъчни води.

Не се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

4.Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктура

В инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура. Няма да се прокарват пътища, електропроводи, водопроводи, газопроводи. За транспорт се използват съществуващите полски пътища.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

След получаване на Разрешително за водовземане по закона за водите и получаване на строително разрешение за изграждане на съоръжението (както и неговото изпращане в БД) се пристъпва към сондажните работи в ред на описаните по горе процеси. След изграждането на съоръжението се уведомява БД и се пристъпва към ОФИ, след което се подготвя документацията за приемане на съоръжението, пломбиране на водомера и вкарване в регистъра на водовземните съоръжения. След приключването на приемането се пристъпва вече към етап III, а именно водовземане от сондажа. Сондажната яма се почиства, отпадъците се извозват на близкото сметище, терена се подравнява.

6.Предлагани методи за строителство

За времето на индустриалната цивилизация е измислен един единствен начин за изграждане на сондажи – сондирането.

7.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

За осъществяване на своята работа „ГРИФИТ ПЕТРОЛ“ ЕООД се нуждае от 4520 m³ вода за година. За сега се разчита на ВИК.. Доставка на вода с цистерни е много трудоемко и скъпо. Водата от местната мрежа е за питейни цели и е много скъпа. Затова единственната алтернатива на прекратяването на производството е изграждането на собствен сондаж.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики,

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие, и неговите елементи и защитени територии.
Поради локалния и временен характер на въздействията на ИП, те (въздействията) оказват влияние само на въздуха (кратковременно, докато работи двигателя на сондажната апаратура), на водата до толкова доколкото се изземат количества от земните недра за напояване (за това следи именно БД, която приема Обосновките за водовземане и издава разрешителните за водовземане) при спазване на Закона за водите и Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, земните недра в частта около сондажа, в рамките на сантиметри, колкото е сондажния ствол и кратковременно (до 5 дни). Върху всички останали не влияе.
2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до ИП
Въздействието е локално в рамките на парцела в който ще се разположи проектното съоръжение. Също така е кратко временно-до 5-7 дни. Не оказва влияние на елементи на НЕМ.
3. Очаквани последици, произтичащи от уязвимостта на ИП от риск от големи бедствия и аварии.
Няма такива.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно, положително и отрицателно)
Изграждането на водовземните съоръжения въздейства върху въздуха, водите и земните недра, пряко, краткотрайно и положително. Степен и пространствен обхват на въздействието-географски район, засегнато население, населени места (наименование, вид-град, село, курортно селище, бройна населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)
ИП не оказва въздействие на всички от горе изброените. Най-близкото населено място е гр. Сливен.
5. Вероятност, интензивност и комплексност на въздействието.
Въздействието е моментно, нискоинтензивно.
6. Очаквано настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието
След получаване на разрешително за водовземане и строително разрешително се пристъпва към изграждане на водовземното съоръжение в срок от 5-7 дни, като след рекултивацията въздействието се прекратява.
7. Комбинирането с въздействието на други съществуващи и/или одобрени ИП
Не са известни други съществуващи и/или одобрени ИП.
8. Възможности за ефективно намаляване на въздействието
При изпълнението на всички предписания на БД за изграждането на съоръжението, при спазване на ЗБУТ, при безопасна работа с механизмите и апаратурата и при експедитивна и професионална работа на сондажната бригада, въздействието върху околната среда ще намалее.
9. Трансграничен характер на въздействието
Няма трансграничен характер на въздействието на ИП.
10. Мерки които трябва да се включат в ИП, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Няма да има значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве и няма нужда от мерки за включване в ИП.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение

ИП е обявено в община на гр.Сливен и в една местна медия за обсъждане.

Б. Информация по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони, съдържаща данни съгласно Приложение 2 част А – за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и информацията по Приложение 3.