



8

ЛЕГЕНДА:

- съществуващи водопроводи
- съществуващ кабел КЛ20кВ
- Кабел съществуващ
- ПРОЕКТЕН Кабел 1 kV САВТ 4 x 185 мм²
- Сервитут на ПРОЕКТЕН кабел
- подробни точки по трасето на кабела
- точки по границите на сервитута на кабела
- ТЕПО
- ГРТ -ново
- Инвертор

ИМОТ	НТП	СО
67338.47.47 терит. за транспорт	За първостепенна улица.	Обл. пуб.
67338.47.46 земеделска терит.	дере	Обл. част
67338.47.45 земеделска терит.	селскостоп., горски, ведомствен път	Обл. част
67338.47.64 урбаниз терит.	За електроенергийно производство	"КЪСМЕТ 2011" ЕООД

Забележка: Наредба N:16/09.06.2004г. за сервитути на 2.1. За кабели ниско и средно напрежение извън урбанизацията подземно се определя сервитут по 2,0метра от двете страни съгласно Приложение N:1 към чл.7, ал.1, т.1

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В УНИКВАЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 04650

Исключително: ГЛГ КОНСТ.

Местни на проекта: Подп.

за удостоверение: Подп.

за ГЛГ: ВЪЗЛОЖИТЕЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

ОБЕКТ: ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН монтирано до БКТП "Панорама" до ГМ местност "Сливенски кър" по КККР

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

ПРОЕКТАНТ: инж. Росица Стоилов

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "КЪСМЕТ 2011" ЕООД

ЧАСТ ЕЛЕКТРО: инж. Ст. Ангелов

април, 2023 год.