



ЛЕГЕНДА:

- съществуващ водопровод
- съществуващ оптичен кабел
- ПРОЕКТЕН Кабел 1xV САРТ 2x/4 x 240мм / кабел на друг проект
- Съществуващ на ПРОЕКТЕН кабел
- подробна точка по трасето на кабела
- ТЕЛО
- ТПТ/Ново/

Забележка:

- Наредба N: 16/09.06.2004г. за сервитути на енергийни обекти:
- 2.1. За кабели ниско и средно напрежение извън урбанизирани територии, положени подземено се определя сервитут по 2. диаметра от двете страни на осъа на кабела.
 - 2.2. За кабели ниско и средно напрежение при трасета в урбанизирани територии, положени подземено се определя сервитут по трасето 1,5 диаметра от едната страна и 0,6м от другата страна към сградите.
- съгласно Приложение N: 1-м. 14(1) към чл. 7, ал. 1, т. 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН

Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землището на с. Глуфишево, общ. Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел от ТП/БКТП „КЗС Глуфишево“, КЛ/ВЛ „Тракия“, ПС „Речица“, до ПИ 15206.1.735, отреден „За търговия, складово-производствена дейност и фотоволтаична електроцентрала“, землище с.Глуфишево, общ.Сливен, като извън урбанизираната територия преминава и засяга със своя сервитут ПИ 15206.18.112 с НТП “местен път“, общинска собственост, землище с.Глуфишево, общ.Сливен.

Решението е прието на заседание на ОбС, проведено на 14.12.2023г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Вярно с оригинала!

Протоколист: