



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН

8800, Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, кмет: 044 11106; секретар:
044 611215, номератор: 044 611100, факс: 044 662350

изх. № 4702 – 10 (1)
11.01.2017 г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 2 ОТ ЗОП

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, във връзка с писмено искане за разяснения, заведено в деловодството на общинска администрация – Сливен, под вх. № 4702 – 10/09.01.2017 г., относно открита процедура с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 12 обособени позиции, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1 – Във връзка с подготовката на нашата оферта за участие в откритата процедура по ЗОП, възникнаха следните въпроси:

По част Архитектура:

1.В Обследването по Енергийна ефективност по т. 1.5. – Изисквания към шумоизолацията се изисква следното: Коефициент на шумоизолация на целия монтиран елемент – $R_w > 40 \text{ dB}$ – протокол от изпитване.

Моля да потвърдите необходимостта от постигане на цитирания коефициент на шумоизолация на дограмата, защото спазването на това изискване води до значително повишаване на себестойността на дограмата /стандартните коефициенти са R_w са 28-30 dB/?

Отговор на въпрос № 1 – Коефициентът на шумоизолация на дограмата трябва да отговаря на нормативното изискване, регламентирано с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Въпрос № 2 - По част Електро: Трябва ли да се предвиди евакуационна осветление в стълбищната клетка?

Отговор на въпрос № 2 – Водещи са тези мерки, които са описани като мярка в основен пакет, в докладите по ЕЕ за съответните обекти и са допустими дейности при изпълнение на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, съгласно Методическите указания, поясненията и указанията, дадени в писма на МРРБ, публикувани на интернет страницата на министерството.

СТЕФАН РАДЕВ /п.п./*

Кмет на община Сливен

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД