

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. и доп./ Община Сливен съобщава на засегнатото население, че **фирма „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВНЕ” ООД гр. Сливен, общ. Сливен** има следното Инвестиционно предложение: **“Изграждане на газоразпределителна мрежа в кв. Речица, гр. Сливен”**

Местоположение на площадката за инвестиционното предложение:
кв. Речица, гр. Сливен

За контакти

Име: Ганка Джованова

Адрес: 8800, гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” 41

GSM: 0885123830, ,

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на инвестиционното предложение /до 03.01.2014 г. вкл./ в Община Сливен, гр. Сливен 8800, бул. ”Цар Освободител № 1,
или в РИОСВ – Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. ”Стара планина” № 2, п.к.143

Отдел Екология
Община Сливен

Дата: 19.12.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ- СТАРА ЗАГОРА

КОПИЕ ДО КМЕТА
НА ГР.СЛИВЕН
ОБЩ. СЛИВЕН

0. Бакърджиев

ОБЩИНА-СЛИВЕН
Вх. № 4704-3669
Дата 09.12.2013 г.

09.12.13

Иван Н. Бакърджиев

17.12.2013

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

От „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ“ООД
име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; /

Гр. Сливен, ул.„Хаджи Димитър“ № 41, ЕИК 109577844
/ седалище и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: 8800, гр. Сливен, ул.„Хаджи Димитър“ № 41

Адрес за кореспонденция: 8800, гр. Сливен, ул.„Хаджи Димитър“ № 41

Телефон, факс и e-mail: 044/ 662 481, факс 044/ 662 481, 622 276

Управител или Изпълнителен директор на фирмата - инвеститор.....

Веселин Динков Василев

Лице за контакти, телефон: Ганка Джованова , 0885123830

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ“ООД
има следното инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
МРЕЖА В КВ.РЕЧИЦА, ГР. СЛИВЕН

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА с газопроводни отклонения за всички
потенциални потребители на природен газ от битов, обществен и промишлен характер.

2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от
производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно
предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други,
свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на
съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици,
газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на
изкопите, ползване на взрив/

Проекта третира захранването с природен газ на разпределителен газопровод с работно налягане 6
bar от полиетиленови тръби висока плътност PE- HD(100) с диаметър ф 63x5,8мм в уличната мрежа на
кв.„Речица“. Оразмерителното количество газ Q оразм.=1800 nm3/h.

Проекта обхваща още газопроводни отклонения за съответните консуматори от битов и обществен

характер, изградени от полиетиленови тръби с висока плътност PE- HD(100) с диаметър ф 32x2.9 и 63x5,8мм.

Точката на присъединяване на разпределителния газопровод е от съществуващ газопровод от стомана ф273 в ПИ 67338.848.45 до южната регулационна граница на кв.Речица. Разпределителния газопровод ще тръгне от точката на присъединяване в посока към квартала за газифициране, като ще се изгради от полиетиленови тръби висока плътност ф 63x5,8мм тип SDR 11. Ще се полага под естествена настилка 151,17м на дълбочина 0,80м. След това ще премине под автомобилен път II 66 . Преминаването ще се осъществи чрез хоризонтален сондаж / по друг проект/. От там ще се положи още 3,00м под естествен терен. Продължава в посока изток още 34,63м под естествен терен до достигане на ул.,„Тодор Асенев”, откъдето ще започне полагането му в уличната мрежа на квартала, като ще се изгражда от полиетиленови тръби ф 63x5,8мм. Ще се полага под асфалтова настилка на дълбочина 1.00м. ще се предвидят газопроводни отклонения за всички бъдещи потребители от обществен, промишлен и битов характер. Газопроводните отклонения ще се изграждат от полиетиленови тръби ф 32x2,9мм и ф 63x5,8мм, като всяко отклонение завършва със затваряща муфа и ще служи за захранване на два поземлени имота.Изграждането на разпределителния газопровод е съобразено със съществуващата подземна инфраструктура на квартала. Ще се изпълнява в уличната мрежа на квартала в пътното платно, в което не е изградена водопроводна мрежа. В улиците, които имат регулация газопровода ще се полага на отстояние 1.50м от бордюра, а по тези без регулация на 3,50м от границата на имота.

Газоразпределителната мрежа на квартала ще се изгражда на три етапа. Първи етап на строителството тръгва от точката на присъединяване, влиза в уличната мрежа на кв.,„Речица” 148,70м по ул.,„Т. Асенев” и ще се монтира затваряща муфа. От там ще се изгради отклонение за ф-ма „Люпиже България”. Другата част от първи етап ще се изгради в източната част на квартала по ул.,„П. Напетов”, ул.,„Средногорска”, ул.,„Изгрев”, ул.,„Самарско знаме” и ул.,„Юрта”.

Втори етап на строителството включва разпределителния газопровод и прилежащите му газопроводни отклонения по улици „Перуника” „Кубрат”, „Изворите”, „Възраждане”, „Г. Обретенов”, „М. Греков”, „Драва”, „Кошарите”, „Ив. Рилски”, „Освобождение”, „Поп Грую”, „Лилия”, „К. Велков”,„Мур” и „Й. Йовков”.

Трети етап ще включи всички останали улици в квартала , като след полагане на газопровода по ул.,„Девичково”ще се осигури захранване на потребителите от две места и ще се затвори пръстена на газоразпределителната мрежа на квартала.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

Няма.....

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Квартал „Речица”, гр. Сливен”, община Сливен

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Няма.....

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

Няма.....

Няма.....

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

- характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;
- актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение;
- карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя);
- документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)

- допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Дата: 06.12.2013г.

Възложител:.....

Подпись, печать

