

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, изм. и доп./ Община Сливен съобщава на засегнатото население, че **фирма „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВНЕ” ООД гр. Сливен, общ. Сливен** има следното Инвестиционно предложение: **„Изграждане на газопроводно отклонение с работно налягане 4 bar от о.т. 2348 в кв. „Дружба” през о.т. 1639 до о.т. 1533 и от о.т. 1641 до о.т. 1530 в м „Лозарски връх”, сел. обр. „Изгрев”, гр. Сливен.**

Местоположение на площадката за инвестиционното предложение:

Местността „Лозарски връх”, сел. обр. „Изгрев”, гр. Сливен, общ. Сливен

ИП не попада в и не граничи със ЗТ или територии за опазване на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

За контакти

Име: Ганка Джованова

Адрес: 8800, гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” 41

GSM: 0885123830, ,

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на инвестиционното предложение /до 03.01.2014 г. вкл./ в Община Сливен, гр. Сливен 8800, бул. „Цар Освободител № 1, или в РИОСВ – Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. „Стара планина” № 2, п.к.143

Отдел Екология
Община Сливен

Дата: 19.12.2013 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ- СТАРА ЗАГОРА

КОПИЕ ДО КМЕТА
НА ГР.СЛИВЕН
ОБЩ. СЛИВЕН

М.Балджиев

ОБЩИНА - СЛИВЕН	
Вх. №	4704 - 3670
дата	09.12. / 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

От „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ“ООД

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; /

Гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 41, ЕИК 109577844

/ седалище и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: 8800, гр. Сливен; ул. „Хаджи Димитър“ № 41

Адрес за кореспонденция: 8800, гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 41

Телефон, факс и e-mail: 044/ 662 481, факс 044/ 662 481, 622 276

Управител или Изпълнителен директор на фирмата - инвеститор

Веселин Динков Василев

Лице за контакти, телефон: Ганка Джованова , 0885123830

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ“ООД има следното инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ С РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 4 BAR ОТ О.Т.2348 В КВ. „ДРУЖБА“ ПРЕЗ О.Т. 1639 ДО О.Т.1533 И ОТ О.Т.1641 ДО О.Т.1530 В М. „ЛОЗАРСКИ ВРЪХ“, СЕЛ.ОБР. „ИЗГРЕВ“, ГР. СЛИВЕН

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ С РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 4 BAR ОТ О.Т.2348 В КВ. „ДРУЖБА“ ПРЕЗ О.Т. 1639 ДО О.Т.1533 И ОТ О.Т.1641 ДО О.Т.1530 В М. „ЛОЗАРСКИ ВРЪХ“, СЕЛ.ОБР. „ИЗГРЕВ“, ГР. СЛИВЕН

2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/

Проекта третира захранването с природен газ на газопроводно отклонение с работно налягане 4 бар от полиетиленови тръби висока плътност PE- HD(100) с диаметър ф 63x5,8мм в м. „Лозарски връх“, сел.обр. „Изгрев“. Оразмерителното количество газ Q оразм.=258,00 nm3/h.

Точката на присъединяване на газопроводното отклонение е от съществуващ газопровод РЕ- HD ф 160x9,5мм, находящ се на ул. „Янко Сакъзов“ при о.т. 2348 в кв. „Дружба“. Газопровода тръгва от точката на присъединяване, където ще се монтира спирателен кран в посока изток. Ще се изгради от полиетиленови тръби висока плътност ф 63x5,8мм, съгласно ситуационния план на обекта, като се осигурява минимално покритие 1.00м. Ще се изгради в южната пътна лента на улицата, подлежаща на изграждане. От точката на присъединяване, докато достигне до моста ще се полага на отстояние 1,00м от регулационната граница на пътя. След като достигне моста ще се изгради в посока юг 2,50м и от там по моста на река „Дюлева река“ ще се изпълни в стоманени тръби ф 57x3,5мм с дължина 8,70м. След като премине под моста ще се полага подземно от РЕ- HD ф 63x5,8мм, като върви в южното пътно платно на отстояние 2,50м от регулационната граница. След 292,50м ще тръгне в посока юг. Ще се полага в източната пътна лента на отстояние 1,00м от осовата линия на пътя. След 209,75м е краят на разпределителния газопровод. Към него ще се изградят СГО за всички от РЕ- HD ф 32x2,9 за връзка с битовите потребители със средна дължина 5,00м всяко. Трасето на проектирания газопровод е съобразено с новата регулационна граница на улицата, която подлежи на изграждане в бъдеще. Оразмерителното количество газ Q бразм.=258;00 nm³/h. На всеки 100м по газопроводното отклонение ще се монтират спирателни кранове от полиетилен, поставени в чугунени гърнета.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

Няма.....

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Местността „Лозарски връх“, сел. обр. „Изгрев“, гр. Сливен“, община Сливен

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (Вик или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Няма.....

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

Няма.....

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Няма.....

8. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник)

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и

изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

- характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;
- актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение;
- карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя);
- документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)

Други документи, по преценка на възложителят:

- допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11) уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител (диск), като възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител на информацията.

Дата: 06.12.2013г.

Възложител:

.....
/подпис, печат/

