



изх. № 4704 – 2172 (1)

21.06.2018 г.

**РАЗЯСНЕНИЯ  
ПО ЧЛ. 180, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ЗОП**

На основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, във връзка с писмено искане за разяснения, заведено в деловодството на Общинска администрация – Сливен, под вх. № 4704 - 2172/18.06.2018 г., относно процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен”, Ви предоставяме следните разяснения по документацията за участие:

**Въпрос № 1** – След разглеждане на проектната документация, възникнаха следните въпроси: Според ПСД в спортните зали е предвидено изпълнение на винилови настилки, а именно:

№	Наименование на СМР	Мярка	Ко-во
	<b>Част: Архитектура</b>		
	<b>Зала волейбол</b>		
36	Доставка и монтаж на винилова настилна по подове, вкл. разчертаване	м <sup>2</sup>	656.57
	<b>Боксова зала</b>		
23	Доставка и монтаж на винилова настилна по подове, вкл. разчертаване	м <sup>2</sup>	378.38
	<b>Ниско тяло</b>		
38	Винилова настилна по подове	м <sup>2</sup>	291.74

В документацията към поръчката, стр.5, т.П. Проектно решение е описан вида на настилната: „За подово покритие на залите са предвидени подходящи за спортни зали настилки с дългосрочна издръжливост, устойчивост на динамични натоварвания, омекотяване силата на удара и антибактериална защита, като за залата за волейбол се предвижда хетерогенна ПВЦ настилка TARAFLEX SPORT M EVOLUTION с дебелина 7 см., за залата по бокс хетерогенна ПВЦ настилка RECREATION 45 с дебелина 4,5 см., и двете с полиуретаново покритие на горния слой с голяма UV износостойчивост или еквивалентни”

**Въпрос 1.** Моля да уточните вида на настилната в „Ниско тяло” – 291.74 м<sup>2</sup>

**Отговор на въпрос № 1** – Видът на настилната в „Ниско тяло” – 291.74 м<sup>2</sup> е винилова хетерогенна настилка 2 мм. Tarkett Spark или еквивалентно.

**Въпрос № 2** – Моля да уточните дебелините на настилките, тъй като според техническите характеристики на производителя настилка „Тарафлекс Спорт М Еволюшън” е спортна настилка с дебелина 7 мм., а настилка „Рикриейшън” е спортна настилка с дебелина 4,5 мм., а не 7 см. и 4,5 см., както е посочено в указанието към тръжната документация.

**Отговор на въпрос № 2** – Дебелината да се счита в милиметри.

**Въпрос № 3** – Настилка „TARAFLEX SPORT M EVOLUTION” единствена има сертификати (FIVB, IHF, EHF) и това я прави подходяща за използване на международно ниво – Европейски, Световни, Олимпийски игри.

Моля да уточните еквивалентната настилка, която бихме могли да ползваме само техническите изисквания (дебелина, полиуретаново покритие на горния слой с голяма UV износоустойчивост) е необходимо да покрива, или трябва да притежава изброените сертификати.

**Отговор на въпрос № 3** – Еквивалентни настилки – зала Волейбол: Tarkett Omnisports Reference V65 или еквивалентно; зала Бокс: Tarkett Omnisports Speed Plus V40 или еквивалентно.

**РУМЕН ИВАНОВ /п. п./\***

*Заместник-кмет на община Сливен*

*Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138*

*от 25.08.2016 г.*

**\*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД**